

F1

1.	warstwa dociskowa z bloczków betonowych	25cm
2.	folia budowlana izolacyjna PE	24cm
3.	styropian o obniżonej chłonności wody EPS-120	8cm
4.	45cm ponad poziom przyległego terenu) Izolacja - papa termozgrzewalna (wysunięta	
5.	ściana z bloczków betonowych	25cm

D1

1.	panele dachowe z blachy gr. 0,5mm na rąbek stojący, zabezpieczone powłoką cynkową o wykończeniu matowym	~2,5cm
2.	membrana wstępnego krycia (wysokoparoprzepuszczalna)	
3.	łaty 6x4	4cm
4.	kontrłaty 5x5cm w rozstawie co 60cm	5cm
5.	płatwie dachowe 12x25cm/wełna min. 25cm	25cm
6.	folia paroizolacyjna PE	
7.	blacha trapezowa TR 20x0,6	2cm
8.	dźwigar dachowy z drewna klejonego 20x75cm	75cm

S1

1.	cegła klinkierowa	12cm
2.	szczelina wentylacyjna	3cm
3.	wełna mineralna	15cm
4.	folia paroizolacyjna PE	
5.	cegła silikatowa	24cm
6.	tynk wewnętrzny+malowanie	

S4

1.	panele elewacyjne z blachy gr. 0,5mm zabezpieczone powłoką cynkową o wykończeniu matowym	~2cm
2.	kształtowniki kapeluszowe ("omega") w układzie poziomym co 50cm/szczelina went.	3cm
3.	wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna)	
4.	zetowniki stalowe w układzie pionowym w rozstawie co 60cm/wełna mineralna	15cm
5.	folia paroizolacyjna PE	
6.	cegła silikatowa	24cm
7.	tynk wewnętrzny+malowanie	

P1

1.	warstwa wykończeniowa posadzki z żywicy epoksydowej o wykończenlu matowym	2-3mm
2.	płyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo (C-20/25) zatarta na ostro	15cm
3.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
4.	płyty z pilistyrenu ekstrudowanego o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie	10cm
5.	hydroizolacja-papa termozgrzewalna	
6.	podkład z betonu C12/15	15cm
7.	zageszczona podsypka żwirowa	30cm
8.	podłoże gruntowe	

P2

1.	gres na zaprawie elastycznej i warstwie uszczelniającej	2cm
2.	płyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo (C-20/25) zatarta na ostro	13cm
3.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
4.	płyty z pilistyrenu ekstrudowanego o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie	10cm
5.	hydroizolacja-papa termozgrzewalna	
6.	podkład z betonu C12/15	15cm
7.	zageszczona podsypka żwirowa	30cm
8.	podłoże gruntowe	

P4

1.	gres na zaprawie elastycznej i warstwie uszczelniającej	2cm
2.	masa samopoziomująca	1cm
3.	szlichta cementowa	6cm
4.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
5.	styropian EPS 70	5cm
6.	płyta spocznikowa monolityczna żelbetowa	16cm
7.	tynk sufitowy	
8.	farba lateksowa biała	

P3

1.	gres na zaprawie elastycznej i warstwie uszczelniającej	2cm
2.	masa samopoziomująca	1cm
3.	szlichta cementowa	6cm
4.	warstwa ochronna i poślizgowa z folii pe	
5.	styropian EPS 70	5cm
6.	strop monolityczny żelbetowy	20cm
7.	tynk sufitowy	
8.	farba lateksowa biała	

P5

1.	gres na zaprawie elastycznej i warstwie uszczelniającej	2cm
2.	płyta spocznikowa monolityczna żelbetowa	16cm
3.	tynk sufitowy	
4.	farba lateksowa biała	

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul.Gołdapska 22, 19-400 Olecko

stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY	branża: ARCHITEKTURA	data: 14.03.2013

nazwa inwestycji
MUZEUM MLEKA W GRAJEWIE

lokalizacja
Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja, dz. nr 1888/9, 1888/3, 4591/4

inwestor
Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

tytuł rysunku: **PRZEKRÓJ B-B**	skala: **1:50**	nr rysunku: **A 5**

projektant	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch. MAGDALENA BECZAK	MA/021/05	
sprawdzający		
mgr inż. arch. BARBARA BARTŁOMIEJCZUK	SUW/325/80	