

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN65	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN65	2
3	Zasuwa DN65	2
4	Przykrycie włazowe 840x940 - stal k.o.	1
5	Pompa FLYGT DP3068.180.MT/470/65 P1= 2,7 kW P2= 2,0 kW In= 4,9 A	2
6	Kołnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,90 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal k.o.	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Poręcz złazowa - stal k.o.	2

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L= 185 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H_{pok}	123,31
2	H_{ter}	123,25
3	$H_{tło}$	121,25
4	$H_{dop1\ Ø}$	120,31
5	$H_{dop2\ Ø}$	120,45
6	$H_{dop3\ Ø}$	-
7	H_{alarm}	120,51
8	H_{max}	120,21
9	H_{mln}	119,91
10	H_{such}	119,81
11	H_{dna}	119,41

UAB
PLENTPROJEKTAS

ul. Elewatorska 13, loka1 22, 15-620 Białystok
Tel. 00370522617629, Fax. 0037052127941,
e-mail: bendras@plentprojektas.lt

Stadium: P.W.

Nazwa rysunku: Detalizacja przepompowni P2

Załącznik: 9

Obiekt: „Przebudowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie”

Skala: 1:50

Data: 12.2012

Projektant:				Dyrektor Biura:	
Imię i nazwisko nr. upr.:	Podpis:			Imię i nazwisko:	Podpis:
mgr inż. A.Sirtautienė PDL/BD/0166/10 mgr. inż. Marek Grzegorz Godlewski PDL/0037/POOS/06 współpraca: inż. A. Jankovič		mgr.inż.Bogusław Żytyniec SUW 23/89		Audrutė Sirtautienė	