








# WARIANTY OSADZENIA WŁAZU




kominy przy wysokości studzienek H>3,0m

UWAGA!!!
1. D=150-50cm (40-80)
2. Kręgi wysokości 50cm można zastąpić kręgami wys. 60cm
3. Obciążenie normowe podłoża wynosi q=1,2daN/cm wg PN-74/B-03020 p.33.1d.
4. Pierwsza warstwa cegły kanalizacyjnej wynosi 8 szt. cegieł
5. Wartości w nawiasach dotyczą studzienek Ø1400mm.

**Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos**
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca: **Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos** 19-400 Olecko ul. Gołdapska 22 | **OBIEKT:** Orlik 2012 zespół boisk sportowych- instalacja wewnętrzna i przyłącza wodociągowe, kan. sanitarnej oraz kan. deszczowej do kontenera sanitarnego. **INWESTOR:** Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19- 200 Grajewo **TEMAT:** SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ KAN. DESZCZOWEJ | | | Skala 1:20 / Nr rys. 10 |
| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Karol Brodowski | 5/02/OL, WAM/0076/POOS/04 | luty 2010r. | |
| Asystent Projektanta | inż. Anna Wojczulewicz | WAM/0066/PWOS/09 | luty 2010r. | |