



UWAGA:  
obliczenia wykonano dla okresu przejściowego  $t_z=6$  C,  
parametry czynnika grzewczego 70/42 C    obieg wtórny co i cwu - 65/40 C

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM" s.c.			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY nr 3 GRAJEWÓ, OSIEDLE POŁUDNIOWE	SKALA: schem.	DATA: 03.2011
TYTUŁ OPRACOWANIA	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Rozwinięcie planów instalacji c.o. z węzłami Akwa-Vita	NR RYS.: 6	
PROJEKTANT	mgr Inż. ALINA BALUNOWSKA	SUW 28/89	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr Inż. ANDRZEJ BALUNOWSKI	SUW 90/90	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS