istniejący budynek mieszkalny

ZK - złącze kablowe
wg. odrębnej dokumentacji

60 W
TM-1
TP-1
YDYp 5x1.5 mm2
oświ. klatki
przystosowana platforma
FLEK
REDAN
ks

Legenda oznaczeń

- Q2 / a b — Q2 - numer obwodu zasilającego łącznik; a, b, c... - grupa opraw sterowana łącznikiem
- kostka łączeniowa oświetlenia, przewód YDYp 3x1.5 mm2
- WOS-60 60 W — oprawa porcelanowa prosta typ WOS-60W IP44

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR3 TBS W GRAJEWIE - dz. nr 2055/10 i 2056/2		SKALA: 1:100
TYTUŁ OPRACOWANIA	INSTALACJA OŚWIETLENIA RZUT PARTERU		DATA: 2005 r.
			NR RYS.: 8
PROJEKTANT	mgr inż. elektryk PIOTR FILIMONIUK	SUW-19/83	
SPRAWDZIŁ	inż. elektryk JAN KRAJEWSKI	SUW-72/88 BŁ-116/68	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS