



- UWAGA:
- Instalacje odgromową wykonać drutem FeZn śr. 8mm.
 - Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach ochronnych do wys. 2m nad poziom gruntu
 - Podłączyć do zwodów wszystkie metalowe części znajdujące się na dachu.
 - Wszystkie nie metalowe elementy budowlane wystające ponad powierzchnię budynku zabezpieczyć iglicami i podłączyć do instalacji odgromowej.
 - Złącza kontrolne przy drogach publicznych montować na wysokości 2.2m nad powierzchnią gruntu.

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR3 TBS W GRAJEWIE - dz. nr 2055/10 i 2056/2	SKALA : 1:100	
		DATA : 2005 r.	
TYTUŁ OPRACOWANIA	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU	NR RYS. : 10	
PROJEKTANT	mgr inż. elektryk PIOTR FILIMONIUŁ	SUW-19/83	
SPRAWDZIŁ	inż. elektryk JAN KRAJEWSKI	SUW-72/88 BL-116/68	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS