

Budowa linii oświetleniowej kablowej oraz demontaż istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej
w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy Szpitalnej w Grajewie.

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWYCH												
L.p.	odc. kabla pomiędzy słupami Nr	typ kabla	uziom ochronny R<100hm	słup CC 7m 60/158/3 z wysięgnikiem WGS 1/1,0/5 [szt.]	oprawa nowa THORN JET 2 150W [szt.]	oprawa z demont. THORN JET 2 100W [szt.]	długość trsowa [m]	kabel YAKXS4x35 dług. montaż. [m]	osłona SRS110 - przecisk [m]	osłona DVK50 [m]	osłona dwudzielna A110PS [m]	UWAGI
Linia oświetleniowa												
1	istn.SO (ST2-373) - 1.1	YAKXs 4x35		1	1		55	62	24	2	2	wymiana kabla po istn. trasie na dz. 4777 i 4779
2	1.1 - 1.2	YAKXs 4x35		1	1		36	42		4		
3	1.2 - 1.3	YAKXs 4x35	1	1	1		36	42		34		
4	1.3 - istn. sł. Nr 25	YAKXs 4x35					2					przełożyć istn. kabel
5	istn.SO (ST2-373) - 2.1	YAKXs 4x35	1	1		1	48	54	24	6		wymiana kabla po istn. trasie na dz. 4777 i 4779
6	2.1 - 2.2	YAKXs 4x35		1		1	30	36				
7	2.2 - 2.3	YAKXs 4x35		1		1	24	29				
8	2.3 - 2.4	YAKXs 4x35		1		1	32	38		8		
9	2.4 - 2.5	YAKXs 4x35		1		1	39	45		4		
10	2.5 - 2.6	YAKXs 4x35		1		1	38	44		16		
11	2.6 - 2.7	YAKXs 4x35	1	1		1	34	40		6		
12	2.7 - istn. bn/OŻ	YAKXs 4x35					33	39		7		
poz. 1-12 RAZEM:			3	10	3	7	407	469	48	87	2	