

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
Instalacja oddymiająca		
1 .KNR 5-08 0813-0100		
Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe w powłocołwinitowej. przekrój żył do 2,5 mm ²		
Jednostka: 100 szt		0,1600
	16	16,0000
2 .KNR 5-06 1601-0300		
Zainstalowanie centralek i przystawek SAP. Centralka sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN - podłoże betonowe		
Jednostka: 1 szt		1,0000
3 .KNR 5-06 1602-0900		
Zainstalowanie dodatk. urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Zasilacz		
Jednostka: 1 szt		1,0000
4 .KNR 5-06 1609-0300		
Instal. ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w wykonaniu zwykłym. W zależności od podłoża - bez uruchomienia i sprawdzenia. na podłożu ceglanym		
Jednostka: 1 szt		1,0000
5 .KNR 5-06 1612-0200		
Instal. samoczyn. i ręcz. ostrzeg. pożar., dodat. wskaźników zadział. czujek. W uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. optyczna czujka dymu		
Jednostka: 1 szt		1,0000